



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.1177
Certificate No.

产品名称
Name of Product 振棒料位开关

型号及规格
Type of Product Tube-11D①②A③④

防爆标志
Marking Ex d II C T6 Gb

技术文件
Technical Documents Q/JWVIBRATION03-2014

图号
Drawing No. Tube-11.00

备注
Note (s)

- ①代表：过程连接，TG 为螺纹 G1/2A，TN 为螺纹 1/2NPT，FA 为法兰 DN50、PN40，FB 为法兰 DN80、PN40。②代表：Ra：继电器电压 DC65V，Rb：继电器电压 AC230V，W：二线制电压 DC32V。A 代表：铝合金/IP66。③代表：M：M20×1.5，N：1/2-14NPT。④代表：S：标准型，L：加长型。
www.jiweimeter.com
- 环境温度：-40℃ ≤ Ta ≤ +77℃。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发给：深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期：2020-03-30
Date of Expire:

发证日期：2015-03-30
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn